

Испытательная лаборатория
 МУП "Горводоканал" Свидетельство
 о состоянии измерений в лаборатории
 № 547
 действительно до 21 марта 2019 г.
 Адрес: г.Печора, ул.Булгаковой, 26 тел.
 7-44-15

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник лаборатории



Н.В.Капитонова

Протокол испытаний № 59
 проб воды на соответствие СанПиН 2.1.4. 1175-02
 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного
 водоснабжения. Санитарная охрана источников."

Заказчик: Администрация сельского поселения "Кожва"
 Место и точки отбора: п.Кожва, колодец, пер.Больничный, д. 5
 Дата получения пробы: 15.03.2017 г.
 Дата проведения испытаний: начало 15.03.2017 г.
 конец 17.03.2017 г.

Наименование показателей	Ед изм	Норматив (ПДК), не более	Значение показат фактич	Погрешн	НД на МВИ
Запах	баллы	2 - 3	0	Общая погрешность по НД на методы испытаний и по ГОСТ 27384-02	ГОСТ 3351-74
Цветность	град	30	5		ГОСТ 31868-2012
Мутность	мг/дм ³	1,5 - 2,0	0,64		ГОСТ 3351-74
pH	ед pH	6-9	6,54		ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Нитраты	мг/дм ³	45	24,25		ГОСТ 33045-2014
Жесткость	град	7 - 10	2,33		ГОСТ 31954-2012
Окисляемость	мг/дм ³	5 - 7	2,34		ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Хлориды	мг/дм ³	350	8,85		ГОСТ 4245-72
Сульфаты	мг/дм ³	500	29		ГОСТ 31940-2012
Сухой остаток	мг/дм ³	1000 - 1500	126,0		ГОСТ 18164-72
Термотолерантные колиф бактерии	в 100 см ³	отс	отс		МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	в 100 см ³	отс	отс		МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число	в 1 см ³	100	0		МУК 4.2.1018-01
Колифаги	в 100 см ³	отс	отс		МУК 4.2.1018-01

Примечание:

1. Результаты протокола испытаний распространяются на пробы, подвергнутые испытанию.
2. Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного соглашения ИЛ.
3. Отбор проб произведен заказчиком.